

CHECKLIST DE SEGURIDAD EN OBRA

Formato gratuito de ObraReport · obrareport.com/formatos

Obra	Fecha	Hora
Área o frente revisado	Revisó	

Rubro	Punto a revisar	Cumple	Observación o acción	Responsable
EPP	Personal con casco, chaleco y calzado de seguridad			
EPP	Lentes, guantes y protección auditiva según la tarea			
EPP	Arnés y línea de vida en trabajos a más de 1.80 m			
Alturas	Barandales o protección perimetral en losas y bordes			
Alturas	Huecos en losa cubiertos o protegidos			
Alturas	Andamios completos, nivelados y con plataformas firmes			
Alturas	Escaleras en buen estado y amarradas			
Excavaciones	Talud, ademe o protección según la profundidad			
Excavaciones	Bordes señalizados y material retirado del borde			
Electricidad	Tableros cerrados, identificados y con tierra física			
Electricidad	Extensiones sin empalmes expuestos ni sobre agua			
Maquinaria	Equipos con guardas y revisión vigente			
Maquinaria	Zona de izaje delimitada y con señalero			
Orden	Accesos y circulaciones libres de material y escombros			
Orden	Varillas expuestas protegidas con capuchones			
Orden	Materiales estibados de forma estable			
Emergencias	Extintores accesibles, cargados y señalizados			
Emergencias	Botiquín completo y teléfonos de emergencia visibles			
Señalización	Señales de riesgo y de uso obligatorio de EPP visibles			
Señalización	Trabajos en caliente con permiso y extintor cercano			

Puntos evaluados (Sí + No)	Puntos que cumplen	Cumplimiento
----------------------------	--------------------	--------------

Marca Cumple con Sí, No o N/A. Cumplimiento = puntos que cumplen ÷ puntos evaluados (Sí + No); los N/A no cuentan. Esta lista no sustituye la normatividad ni el programa de seguridad de la obra.

Revisó	Residente o responsable de seguridad
--------	--------------------------------------

CHECKLIST DE SEGURIDAD EN OBRA

EJEMPLO LLENADO · Datos ficticios para mostrar cómo se llena el formato

Obra Edificio Arboleda	Fecha 16/10/2026	Hora 8:30
Área o frente revisado Niveles 2 a 4 y fachada sur	Revisó Ing. M. Rivera	

Rubro	Punto a revisar	Cumple	Observación o acción	Responsable
EPP	Personal con casco, chaleco y calzado de seguridad	Sí		
EPP	Lentes, guantes y protección auditiva según la tarea	Sí		
EPP	Arnés y línea de vida en trabajos a más de 1.80 m	Sí		
Alturas	Barandales o protección perimetral en losas y bordes	No	Falta tramo en losa N4, eje A/1-2; colocar antes de reanudar armado	Cabo de estructura
Alturas	Huecos en losa cubiertos o protegidos	Sí		
Alturas	Andamios completos, nivelados y con plataformas firmes	Sí		
Alturas	Escaleras en buen estado y amarradas	Sí		
Excavaciones	Talud, ademe o protección según la profundidad	N/A	Sin excavaciones abiertas	
Excavaciones	Bordes señalizados y material retirado del borde	N/A		
Electricidad	Tableros cerrados, identificados y con tierra física	Sí		
Electricidad	Extensiones sin empalmes expuestos ni sobre agua	No	Extensión con empalme en nivel 3; sustituir hoy	Electricista
Maquinaria	Equipos con guardas y revisión vigente	Sí		
Maquinaria	Zona de izaje delimitada y con señalero	Sí		
Orden	Accesos y circulaciones libres de material y escombros	Sí		
Orden	Varillas expuestas protegidas con capuchones	Sí		
Orden	Materiales estibados de forma estable	Sí		
Emergencias	Extintores accesibles, cargados y señalizados	Sí		
Emergencias	Botiquín completo y teléfonos de emergencia visibles	Sí		
Señalización	Señales de riesgo y de uso obligatorio de EPP visibles	Sí		
Señalización	Trabajos en caliente con permiso y extintor cercano	Sí		

Puntos evaluados (Sí + No) 18	Puntos que cumplen 16	Cumplimiento 88.9%
----------------------------------	--------------------------	-----------------------

Marca Cumple con Sí, No o N/A. Cumplimiento = puntos que cumplen + puntos evaluados (Sí + No); los N/A no cuentan. Esta lista no sustituye la normatividad ni el programa de seguridad de la obra.

Revisó

Residente o responsable de seguridad

Cómo llenar el formato: checklist de seguridad en obra

Instrucciones, recomendaciones y errores comunes

Un checklist de seguridad en obra es una lista de verificación para el recorrido: equipo de protección personal, trabajos en altura, excavaciones, instalaciones eléctricas, maquinaria, orden y señalización. Cada punto se marca como cumple, no cumple o no aplica, y lo que no cumple se convierte en una acción con responsable y fecha.

QUÉ DEBE LLEVAR EL CHECKLIST DE SEGURIDAD

Campo	Qué escribir
Datos del recorrido	Obra, fecha, frente o área revisada y quién realizó la revisión.
Rubro y punto	Aspecto concreto que se verifica, redactado como condición observable.
Cumple	Sí, No o N/A (no aplica en el frente revisado).
Observación o acción	Qué se encontró y qué debe corregirse.
Responsable	Quién corrige y en qué fecha se verifica.
Cumplimiento	Puntos que cumplen + puntos evaluados (sin contar N/A).

RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO

- Recorre el área antes de marcar: un punto se marca Sí solo si la condición se observó en campo.
- Marca N/A cuando el punto no aplica al frente revisado; no cuenta para el porcentaje.
- Cada No se convierte en una acción con responsable y fecha; verifica su cierre en el siguiente recorrido.
- Adapta la lista a la etapa de la obra y a las normas oficiales y el programa de seguridad aplicables.

ERRORES COMUNES

- Marcar "Sí" sin recorrer el área.
- Registrar hallazgos sin acción, responsable ni fecha.
- Usar la misma lista para todo tipo de obra sin adaptarla a la etapa.
- No verificar que las acciones de la revisión anterior se cerraron.

¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone.

En ObraReport registras observaciones con fotografía, ubicación, responsable y fecha, y quedan como pendientes de la obra hasta cerrarse, para dar seguimiento a la seguridad entre recorridos.

Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad en [App Store](#) · Guía completa y más formatos en obraport.com/formatos/checklist-de-seguridad-en-obra